

Stadt  
 Meßkirch  
 Stadtbauamt  
 Conradin-Kreutzer-Str. 1

88605 Meßkirch

Telefon: 07575/206-0

Fax: 07575/206-51

## PRÜFBERICHT

 Tübingen, 13.12.2018/ bh  
 Es schreibt Ihnen Frau Honer (07721/55050)

**Art des Auftrages:** Chemische Trinkwasseruntersuchung  
**Auftragsnummer:** S18-06526  
**Kundennummer:** 00374  
**Wasserkörper / Objekt:** Meßkirch u. Stadtteile  
**Entnahmeorte / -stellen:** siehe unten  
**Probenahme / -nehmer:** 11.12.2018 / 11:00-11:10 Uhr Fenchel Alex / Eurofins Institut Jäger  
**Probeneingang:** 11.12.2018  
**Untersuchungsbeginn:** 12.12.2018 **Untersuchungsende:** 13.12.2018  
**Probenahmemethode:** DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02); DIN EN ISO 5667-1 (A 4) (2007-04)

## ERGEBNISSE

Tagebuchnummer / Entnahmeort/-stelle	Wassertemperatur bei PN °C DIN 38404-4 (C 4) (1976-12)	Nitrat (NO <sub>3</sub> ) mg/l DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (2009-07)
PS18-15761 / Meßkirch / WSG Holzwiesen / Rohwasser / E.Nr.:4370780103 / LFU.Nr.:2000/469-1	10,0	29
PS18-15762 / Meßkirch / WSG Köstental-Leller / Rohwasser / E.Nr.:4370780601 / LFU.Nr.:0004/469-7	10,1	21

PN = Probenahme

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jäger GmbH.

Die gemäß Anlage 5 der TrinkwV geforderten Verfahrenskennwerte werden eingehalten.

### Grenzwerte

Nitrat (NO<sub>3</sub>) 50 mg/l

### BEFUND

Die Anforderungen der derzeit gültigen TrinkwV sind für die untersuchten Parameter eingehalten.

Mehrfertigung: LRA/GA Sigmaringen (via Mail)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Seite 1 von 2

**Christiane Zimmermann**  
**Analytical Service Manager**